

**ESCLARECIMENTO Nº 04**

**TOMADA DE PREÇOS 04/2019 -**

**OBJETO:** Reforma e Ampliação das Instalações Elétricas do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe – ITPS, em Aracaju/SE.

*Pergunta -1. ...., Os Cabos a serem utilizados podem ser cabos ANTICHAMAS ou realmente tem que ser cabos NÃO HALOGENADOS.*

**Resposta:** Consultando o projetista este informou que os cabos devem ser “Não Halogenados”.

Atenciosamente,

  
Mª das Graças Freitas Cardoso  
Presidente da Comissão de Licitação



**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Vinculada à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (79) 3218-4000 - Fax. (79) 3218-4099 - Cep 49.027-010 - Aracaju-SE

C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20